

UBND TỈNH SƠN LA
SỞ XÂY DỰNG

Số: 1684/SXD-KT, HT

V/v áp dụng định mức “*Làm và thả rọ đá*” (mã hiệu AL.15100) trong Định mức phần Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn La, ngày 27 tháng 8 năm 2020



Kính gửi:

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La;
- Chi hội doanh nghiệp huyện Phù Yên.

Tại Hội nghị đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư công trình xây dựng; Sở Xây dựng đã có văn bản trả lời Hiệp hội đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Sở; đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng về Công bố định mức xây dựng công trình; ngày 17/7/2020, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1408/SXD-KT, HT gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức “*Làm và thả rọ đá*” (mã hiệu AL.15100) được quy định trong định mức phần Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn tại văn bản số 4015/BXD-KTXD ngày 18/8/2020 về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.

(có bản chụp văn bản của Bộ Xây dựng kèm theo)

Sở Xây dựng thông báo đến Hiệp hội Doanh nghiệp, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc rất mong hiệp hội có ý kiến./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Như trên;
- Ban giám đốc Sở;
- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT; KTXD, HTKT (C.Thùy) 01b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Khắc Sơn

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 4015 /BXD-KTXDHà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

V/v hướng dẫn áp dụng định mức

SỞ XÂY DỰNG TỈNH SƠN LA xây dựng công trình.

Số: 6187ĐẾN Ngày: 21.10.2020

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1408/SXD-KT,HT ngày 17/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác Làm và thả rọ đá. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức công tác Làm và thả rọ đá (mã hiệu AL.15100) được quy định trong Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. Theo đó, mức hao phí đá hộc để xếp vào rọ trong định mức các công tác Làm và thả rọ đá (trên cạn, dưới nước) đối với loại rọ (2x1x1)m là 1,6m³/rọ; loại rọ (2x1x0,5)m là 0,8m³/rọ; loại rọ (1x1x1)m là 0,8m³/rọ. Định mức hao phí đá hộc của công tác Làm và thả rọ đá được xác định căn cứ theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam TCVN 10335: 2014 về Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật; trong đó hao phí vật liệu đá hộc được xác định dựa trên đặc điểm độ rỗng của đá hộc được xếp trong rọ; đáp ứng độ chặt không nhỏ hơn 60% như tiêu chuẩn quy định và đã tính toán lớp đá nhô cao hơn miệng rọ để dự phòng lún tự nhiên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sơn La nghiên cứu và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, KTXD(T).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG

Đàm Đức Biên